



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-к Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел.(4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-Т-103/1-2017

г. Рязань, ул. Толстого, д. 5
(место составления предписания)

"28" февраля 2017 г.
(дата составления предписания)

МБОУ «Школа № 37»
(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Алтынов Вадим Станиславович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

В процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 28.02.2017 № 5-27-Т-103/1-2017, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 37», место нахождения: г. Рязань, ул. Толстого, д. 5, ИНН 6228038387, соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики

В присутствии заместителя директора по АХР Сомова И. А. (по приказу № 70-Д от 01.09.2016)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный техни- ческий документ требова- ния которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устра- нения нару- шения
1	Не предъявлен график ППР электро- оборудования на 2017 год.	п. 1.6.3. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
2	Не ведется журнал учета и содержа- ния средств защиты.	п. 1.2.2. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
3	Не предъявлен календарный график проверки знаний у электротехниче- ского персонала.	п. 1.4.27. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
4	Не предъявлены паспорта на зазем- ляющие устройства.	п. 2.7.15. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
5	Инструкции по ОТ для электротех- нического персонала требуют пере- смотра.	п. 1.8.2. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
6	Электропроводка в цокольном этаже проложена с нарушением требова- ний действующих Правил.	п. 1.2.2. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
7	На вводном рубильнике отсутствуют надписи, указывающие операцию.	п. 2.2.14. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
8	Схема электросоединений в ВРУ требует переутверждения.	п. 1.8.5. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
9	Отсутствует приказ о назначении комиссии по техническому освиде- тельству электрооборудова- ния с истекшим сроком эксплуата- ции.	п. 1.6.7. ПТЭЭП ¹	28.05.2017
10	Не проводится техническое освиде- тельство электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации.	п. 1.6.7. ПТЭЭП ¹	28.05.2017


¹ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России № 6 от 12.01.2003, зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.2003.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037. Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

В. С. Алтынов

(ФИО)



- * Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор Деева Е. И. (по приказу № 150М от 04.07.2007)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" февраля 2017 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)